

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – I

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 01 – 02

UAB „Idex Taika“ katilinė, Taikos pr. 104A, Kaunas

Reg. Nr.	Matavimo laikas	Taršos šaltinis		Temperatūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavimo vietoje), m/s	Nustatymo metodas	Išmatuota koncentracija, ppm	Perskaičiuota koncentracija, mg/Nm ³	Išmatuotas tūris debitas, Nm ³ /s	Išmatuota O ₂ koncentracija, %	Standartinė O ₂ koncentracija, %	Perskaičiuota koncentracija (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskaičiuota vidutinė koncentracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-1	9:37					Anglies monoksidas (CO) (A)		Testo 350 Valdymo bloko	2	2,5		10,07		3,4	
1-2	9:52								1	1,3		7,74		1,4	
1-3	10:07								2	2,5		8,07		2,9	
1-1	9:37					Azoto oksidai (NO _x) (A)	7,91	suderinto su Testo 350 dujų analizatoriumi naudojimo instrukcija	96	196,8		10,07		270,1	
1-2	9:52	001	Kieto kuro katilai (2vnt. x 8 MW)	42,0	Smulkinta mediena				117	239,9	5,24	7,74	6,0	271,3	272,4
1-3	10:07								116	237,8		8,07		275,9	
1-1	9:37					Sieros dioksidas (SO ₂) (A)			0	0,0		10,07		0,0	
1-2	9:52								0	0,0		7,74		0,0	
1-3	10:07								0	0,0		8,07		0,0	0,0

UAB „Ekologinis servisas“

Direktorius pavaduotojas
Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis
K. Stankevičius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.



UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos
agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 1

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 01 – 02

UAB „Idex Taika“ katilinė, Taikos pr. 104A, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratura, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinini- mas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2-1	9:37-9:42	001	Kieto kuro katilai (2vnt. x 8 MW)	42,0	Smulkin- ta mediena	Kietosios dalelės	7,91	LAND 28- 98/M-08. Svorio metodas	15,7	5,24	10,07	6,0	21,5	16,7
2-2	9:52-9:57								11,8		7,74		13,3	
2-3	10:07-10:12								13,1		8,07		15,2	

UAB „Ekologinis servisas“

Direktorius pavaduotojas
Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis
K. Stankevičius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.