

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 57

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 03 – 17

UAB „Idex Taika“ katilinė, Taikos pr. 104A, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debi- tas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
261-1	9:05	001	Kieto kuro katilai (2vnt. x 8 MW)	45,7	Smulkinta mediena	Anglies monoksidas (CO) (A)	10,59	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analiza- toriumi naudojimo instrukcija	21	26,3	7,14	6,87	6,0	27,9	22,3
261-2	9:20								14	17,5		6,42		18,0	
261-3	9:35								16	20,0		6,75		21,1	
261-1	9:05								148	303,4		6,87		322,1	
261-2	9:20								158	323,9		6,42		333,2	
261-3	9:35								142	291,1		6,75		306,4	
261-1	9:05								0	0,0		6,87		0,0	
261-2	9:20								0	0,0		6,42		0,0	
261-3	9:35								0	0,0		6,75		0,0	

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

K. Stankevičius
K. Jakštas



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 57

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 03 – 17

UAB „Idex Taika“ katilinė, Taikos pr. 104A, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262-1	9:05-9:10	001	Kieto kuro katilai (2vnt. x 8 MW)	45,7	Smulkin- ta mediena	Kietosios dalelės	10,59	LAND 28- 98/M-08. Svorio metodas	12,8	7,14	6,87	6,0	13,6	15,3
262-2	9:20-9:25								16,5		6,42		17,0	
262-3	9:35-9:40								14,7		6,75		15,4	

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

K. Stankevičius
K. Jakštas



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.