



UAB „Ekologinis servisas“
Savonorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt
Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 87
Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2024 – 04 – 25
UAB „Ilex Taikos elektrinė“, Taikos pr. 104B Kaunas

Reg. Nr.	Mata-vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe-ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi-mo vietoje), m/s	Nusta-tymo meto-das	Išmatuo-ta koncen-tracija, ppm	Perskai-čiuota koncen-tracija, mg/Nm ³	Išma-tuotas tūrinis debi-tas, Nm ³ /s	Išmatuo-ta O ₂ koncen-tracija, %	Standar-tinė O ₂ koncen-tracija, %	Perskai-čiuota koncen-tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai-čiuota vidutinė koncen-tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
443-1	11:42	001	Kieto kuro katilas	42,5	Smulkinta mediena	Anglies monoksidas (A)	11,4	Testo 350 Valdymo bloko	0	0,0	12,25	7,15	6,0	0,0	0,0
443-2	11:57					suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		0	0,0	7,13		0,0			
443-3	12:12							0	0,0	7,10		0,0			
443-1	11:42					Azoto oksidai (NO _x) (A)			113	231,7		7,15		250,9	
443-2	11:57					Sieros dioksidas (SO ₂) (A)			112	229,6		7,13		248,3	
443-3	12:12								114	233,7		7,10		252,2	
443-1	11:42								0	0,0		7,15		0,0	0,0
443-2	11:57								0	0,0		7,13		0,0	
443-3	12:12								0	0,0		7,10		0,0	

UAB „Ekologinis servisas“
Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius
Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.





UAB „Ekologinis servisas“
Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37
313565, el.p. info@ekoservisas.lt
Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 87
Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2024 – 04 – 25
UAB „Ilex Taikos elektrinė“, Taikos pr. 104B Kaunas

Reg. Nr.	Matavimo laikas	Taršos šaltinis		Temperatūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavimo vietoje), m/s	Nustatymo metodas	Išmatuota koncentracija, mg/Nm ³	Išmatuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuota O ₂ koncentracija, %	Standartinė O ₂ koncentracija, %	Perskaičiuota koncentracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskaičiuota vidutinė koncentracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
444-1	11:42-11:52	001	Kieto kuro katilas	42,5	Smulkin-ta mediena	Kietosios dalelės	11,4	LAND 28-98/M-08. Svorio metodas	24,5	12,25	7,15	6,0	26,6	23,7
444-2	11:57-12:07								22,6		7,13		24,4	
444-3	12:12-12:22								18,6		7,10		20,1	

UAB „Ekologinis servisas“
Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

