



UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos
agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 2

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 01 – 02

Idex Taikos elektrinė UAB, Taikos pr. 104B, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debi- tas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-1	11:03	001	Kieto kuro katilas	58,4	Smulkin- ta mediena	Anglies monoksidas (A)	11,23	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analiza- toriumi naudojimo instrukcija	0	0,0	10,70	7,95	6,0	0,0	0,0
3-2	11:18								0	0,0		7,69		0,0	
3-3	11:33								0	0,0		8,39		0,0	
3-1	11:03								116	237,8		7,95		273,3	
3-2	11:18								114	233,7		7,69		263,4	
3-3	11:33								109	223,5		8,39		265,8	
3-1	11:03								0	0,0		7,95		0,0	
3-2	11:18								0	0,0		7,69		0,0	
3-3	11:33								0	0,0		8,39		0,0	

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas
Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis
K. Stankevičius

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.





UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos
agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 2

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 01 – 02

Idex Taikos elektrinė UAB, Taikos pr. 104B, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4-1	11:03-11:08				Smulkin- ta mediena	Kietosios dalelės	11,23	LAND 28- 98/M-08. Svorio metodas	16,0	10,70	7,95		18,4	
4-2	11:18-11:23	001	Kieto kuro katilas	58,4					14,3		7,69	6,0	16,1	15,7
4-3	11:33-11:38								10,7		8,39		12,7	

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas
Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis
K. Stankevičius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.