



UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307

Aplinkos apsaugos agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 58

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 03 – 17

Idex Taikos elektrinė UAB, Taikos pr. 104B, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinini- mas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debi- tas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³		
		Nr.	Pavadinimas														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
263-1	9:55	001	Kieto kuro katilas	52,8	Smulkin- ta mediena	Anglies monoksidas (A)	11,49	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analiza- toriumi naudojimo instrukcija	0	0,0	10,88	5,24	6,0	0,0	0,0		
263-2	10:10								0	0,0		5,66		0,0			
263-3	10:25								0	0,0		5,28		0,0			
263-1	9:55								148	303,4		5,24		288,8			
263-2	10:10					Azoto oksidai (NO _x) (A)			143	293,2		5,66		286,7			
263-3	10:25								144	295,2		5,28		281,7			
263-1	9:55					Sieros dioksidas (SO ₂) (A)			0	0,0		5,24		0,0			
263-2	10:10								0	0,0		5,66		0,0			
263-3	10:25								0	0,0		5,28		0,0			

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius

K. Stankevičius
K. Jakštas



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.



UAB „Ekologinis servisas“

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos
agentūra

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37
313565, el.p. info@ekoservisas.lt

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 58

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 03 – 17

Idex Taikos elektrinė UAB, Taikos pr. 104B, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuotas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st.O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
264-1	9:55-10:00							LAND 28-	6,9		5,24		6,5	
264-2	10:10-10:15						11,49	98/M-08. Svorio metodas	13,7	10,88	5,66	6,0	13,4	
264-3	10:25-10:30	001	Kieto kuro katilas	52,8	Smulkin- ta mediena	Kietosios dalelės			12,0		5,28		11,5	10,5

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius
Aplinkos inžinierius



K. Stankevičius
K. Jakštas

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.